

ᠠᠨᠢᠯᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ

# 科右前旗水利局文件

旗水发〔2021〕240号

## 关于内蒙古科右前旗工业园区洪水 影响区域评估报告的批复

科右前旗工业园区管理委员会：

你单位《关于审批〈内蒙古科右前旗工业园区洪水影响区域评估报告〉申请的函》已收悉，我局组织相关专家对该报告进行了技术审查并出具了意见。经审核，我局基本同意《内蒙古科右前旗工业园区洪水影响区域评估报告》（以下简称《洪水影响区域评估报告》），具体意见如下：

一、科右前旗工业园区位于科右前旗科尔沁镇南部，位置详见《洪水影响区域评估报告》。范围为北至柳中街、南至同仁街、东至天骄路、西至环城西路。



扫描全能王 创建

二、园区内涉河的工程为规划道路，供水、排水、雨水、燃气、供热管道及电力、电信光缆、综合管廊等跨河工程。其中规划道路跨河 24 处，生活供水管线穿河 24 处，生产供水管线 12 处，再生水供水管线 14 处，排水管线 21 处，雨水管线 24 处，电力线路 24 处，光纤线缆与电信线路 16 处，燃气线路 12 处，供热管道线路 14 处，综合管廊 13 处。

三、《洪水影响区域评估报告》编制符合《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》及《内蒙古自治区水利厅关于开展洪水影响区域评估工作的通知》的要求。

四、基本同意《洪水影响区域评估报告》中河道演变分析结论。

五、基本同意《洪水影响区域评估报告》中洪水计算方法及成果，防洪标准为 30 年一遇。

六、基本同意《洪水影响区域评估报告》中的综合评价结论及提出的控制参数，园区内涉河建设项目具体实施时，如满足《洪水影响区域评估报告》中所提控制参数，实行告知承诺制管理，如不满足，应列入负面清单，单独编制建设项目洪水影响评价报告书。

七、基本同意《洪水影响区域评估报告》中减轻洪水影响的补救措施。

八、项目建设、施工、运行管理单位应于当地防汛部门密切配合，服从河道管理部门和防汛部门的统一调度和指挥，制定切实可行的施工度汛方案。根据洪水情况、防汛部



门的指令，及时采取措施确保防洪安全。施工前，建设单位应向当地河道主管部门备案。

九、园区内负面清单外的涉河建设项目，实行承诺制管理。旗水利局与园区管理机构应建立联合监管机制，对园区涉河建设项目进行“双随机、一公开”监督检查。实行告知承诺制管理的涉河建设项目，由建设单位自行组织验收，旗水利局参与并备案。

附件：《内蒙古科右前旗工业园区洪水影响区域评估报告》  
技术审查意见。



---

科右前旗水利局办公室

2021年12月2日印发



扫描全能王 创建

# 内蒙古科右前旗工业园区 洪水影响区域评估报告

---



内蒙古通洋水利水电工程咨询有限责任公司

---

2021年12月

请按项目所在地联系帮办代办员免费取得区域评估成果完整稿

| 属地                                |         | 帮办代办员姓名 | 联系电话         |
|-----------------------------------|---------|---------|--------------|
| 科右前旗                              | 科右前旗产业园 | 杨柳      | 0482-8393523 |
| 评估成果应用遇到困难可联系崔岗，联系电话：0482-8212376 |         |         |              |